ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

Обозначение системы	Кол. сис-тем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки	состав вентиляционных установок	чистовую отделку (Core & Shell) "CS" / чистовой отделки (Fit out) "FO"	стадиях проектирования : I or II	Вентилятор					Электродвигатель			Воздухонагреватель 1 подогрев						Воздухонагреватель 2 подогрев							Воздухоохладитель						Фильтр					Увлажнитель	Примечания
							Тип исполнения по взрыво-защите	Схема исполнения	L, м³/ч	P, Па	n, об./мин	Тип исполнен. по взрыво-защите	N, кВт	n, об./мин	Тип	Кол-во	Температура нагрева, °С от	Температура нагрева, °С до	Расход тепла, кВт	P, Па	Тип	Кол-во	Температура нагрева, °С от	Температура нагрева, °С до	Расход тепла, кВт с учетом рекупер.	Расход тепла, кВт без учета рекупер.	P, Па	Тип	Кол-во	Температура охлаждения, °С от	Температура охлаждения, °С до	Расход холода, кВт	P, Па	Тип	Кол-во	P, Па	Концентрация, мг/м³ до	Концентрация, мг/м³ после	Тип	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Общеобменная вентиляция		**ЗДАНИЕ 1**																																							
1А-300-L05-АНU-01	1	Гибкие лаборатории (блок 100, 300)	приточная	1	n/a	II	-	-	93400	400	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	23	1495	2053	-	-	-	32	13	871	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
1А-300-L05-АНU-04	1	Гибкие лаборатории (блок 100, 300)	приточная	1	n/a	II	-	-	93400	400	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	23	1495	2053	-	-	-	32	13	871	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
1А-300-L05-АНU-05	1	Гибкие лаборатории (блок 100, 300)	приточная	1	n/a	II	-	-	93400	400	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	23	1495	2053	-	-	-	32	13	871	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
1А-500-L05-АНU-08	1	Гибкие лаборатории (блок 500,700)	приточная	1	n/a	II	-	-	84800	400	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	23	1301	1787	-	-	-	32	13	758	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
1А-500-L05-АНU-09	1	Гибкие лаборатории (блок 500,700)	приточная	1	n/a	II	-	-	84800	400	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	23	1301	1787	-	-	-	32	13	758	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
1А-500-L05-АНU-10	1	Гибкие лаборатории (блок 500,700)	приточная	1	n/a	II	-	-	84800	400	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	23	1301	1787	-	-	-	32	13	758	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
1А-100-L05-ЕF-01	1	Гибкие лаборатории (блок 100, 300)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	92600	300	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
1А-100-L05-ЕF-02	1	Гибкие лаборатории (блок 100, 300)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	92600	300	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
1А-300-L05-ЕF-03	1	Гибкие лаборатории (блок 100, 300)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	92600	300	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
1А-500-L05-ЕF-08	1	Гибкие лаборатории (блок 500, 700)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	79520	300	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
1А-500-L05-ЕF-09	1	Гибкие лаборатории (блок 500, 700)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	79520	300	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
1А-500-L05-ЕF-10	1	Гибкие лаборатории (блок 500, 700)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	79520	300	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
1А-300-L05-ЕF-04	1	Гибкие лаборатории - МО (блок 100, 300)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	32400	300	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
1А-300-L05-ЕF-05	1	Гибкие лаборатории - МО (блок 100, 300)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	32400	300	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
1А-500-L05-ЕF-06	1	Гибкие лаборатории - МО (блок 500, 700)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	35640	300	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
1А-500-L05-ЕF-07	1	Гибкие лаборатории - МО (блок 500, 700)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	35640	300	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
1А-300-L05-АНU-03-S	1	Блок 200	приточная	4	n/a	II	-	-	17000	300	-	-	0.75	-	-	1	-28	-15	54	-	-	1	3	22	139	214	-	-	-	32	20	54	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
1А-300-L05-АНU-03-R	1	Блок 200	вытяжная	4	n/a	II	-	-	5400	200	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
1А-500-L05-АНU-07-S	1	Блок 400	приточная	4	n/a	II	-	-	17000	300	-	-	0.75	-	-	1	-28	-15	54	-	-	1	3	22	139	214	-	-	-	32	20	54	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
1А-500-L05-АНU-07-R	1	Блок 400	вытяжная	4	n/a	II	-	-	5400	200	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
1А-700-L05-АНU-13-S	1	Блок 600	приточная	4	n/a	II	-	-	1700	300	-	-	0.75	-	-	1	-28	-15	54	-	-	1	3	22	139	214	-	-	-	32	20	54	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
1А-700-L05-АНU-13-R	1	Блок 600	вытяжная	4	n/a	II	-	-	5400	200	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
1А-300-L05-ЕF-14	1	Туалеты (Блок 200)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	5040	200	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
1А-300-L05-ЕF-15	1	Мусорокамера (Блок 200)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	1080	200	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
1А-500-L05-ЕF-16	1	Туалеты (Блок 400)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	5040	200	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
1А-500-L05-ЕF-17	1	Мусорокамера (Блок 400)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	1080	200	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
1А-700-L05-ЕF-18	1	Туалеты (Блок 600)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	5040	200	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
1А-700-L05-ЕF-19	1	Мусорокамера (Блок 600)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	1080	200	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
		ЗДАНИЕ 2																																							
2А-100-L05-АНU-01	1	Гибкие лаборатории (блок 100, 300)	приточная	1	n/a	II	-	-	32300	400	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	23	522	717	-	-	-	32	13	304	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
2А-300-L05-АНU-05	1	Гибкие лаборатории (блок 100, 300)	приточная	1	n/a	II	-	-	32300	400	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	23	522	717	-	-	-	32	13	304	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
2А-300-L05-АНU-06	1	Гибкие лаборатории (блок 100, 300)	приточная	1	n/a	II	-	-	32300	400	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	23	522	717	-	-	-	32	13	304	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
2А-500-L05-АНU-11	1	Гибкие лаборатории (блок 500, 700)	приточная	1	n/a	II	-	-	32300	400	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	23	480	659	-	-	-	32	13	280	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
2А-500-L05-АНU-12	1	Гибкие лаборатории (блок 500, 700)	приточная	1	n/a	II	-	-	32300	400	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	23	480	659	-	-	-	32	13	280	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
2А-700-L05-АНU-17	1	Гибкие лаборатории (блок 500, 700)	приточная	1	n/a	II	-	-	32300	400	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	23	480	659	-	-	-	32	13	280	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
2А-100-L05-АНU-03	1	ЦКП1 метрологии (блок 100)	приточная	1	n/a	II	-	-	43200	400	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	22	753	1046	-	-	-	32	13	457	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
2А-100-L05-АНU-03	1	ЦКП1 метрологии (блок 100)	приточная	1	n/a	II	-	-	43200	400	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	22	753	1046	-	-	-	32	13	457	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
2А-300-L05-АНU-07	1	ЦКП1 метрологии (блок 300)	приточная	1	n/a	II	-	-	43200	400	-	-	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	26	885	1178	-	-	-	32	13	457	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
2А-300-L05-АНU-08	1	ЦКП1 метрологии (блок 300)	приточная	1	n/a	II	-	-	43200	400	-	-	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	26	885	1178	-	-	-	32	13	457	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
2А-300-L05-АНU-09	1	ЦКП1 метрологии (блок 300)	приточная	1	n/a	II	-	-	43200	400	-	-	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	26	885	1178	-	-	-	32	13	457	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
2А-500-L05-АНU-13	1	ЦКП1 метрологии (блок 500)	приточная	1	n/a	II	-	-	28800	400	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	24	484	658	-	-	-	32	13	271	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
2А-500-L05-АНU-14	1	ЦКП1 метрологии (блок 500)	приточная	1	n/a	II	-	-	28800	400	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	24	484	658	-	-	-	32	13	271	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
2А-500-L05-АНU-15	1	ЦКП1 метрологии (блок 500)	приточная	1	n/a	II	-	-	28800	400	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	24	484	658	-	-	-	32	13	271	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
2А-700-L05-АНU-18	1	ЦКП1 метрологии (блок 700)	приточная	1	n/a	II	-	-	28800	400	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	22	446	620	-	-	-	32	13	271	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
2А-700-L05-АНU-19	1	ЦКП1 метрологии (блок 700)	приточная	1	n/a	II	-	-	28800	400	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	22	446	620	-	-	-	32	13	271	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
2А-100-L05-ЕF-21	1	Гибкие лаборатории (блок 100, 300)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	32300	300	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-100-L05-ЕF-22	1	Гибкие лаборатории (блок 100, 300)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	32300	300	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-100-L05-ЕF-23	1	Гибкие лаборатории (блок 100, 300)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	32300	300	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-500-L05-ЕF-26	1	Гибкие лаборатории (блок 500, 700)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	28570	300	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-500-L05-ЕF-27	1	Гибкие лаборатории (блок 500, 700)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	28570	300	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-500-L05-ЕF-28	1	Гибкие лаборатории (блок 500, 700)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	28570	300	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-100-L05-ЕF-07	1	ЦКП1 метрологии (блок 100)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	48600	300	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-100-L05-ЕF-08	1	ЦКП1 метрологии (блок 100)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	48600	300	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-300-L05-ЕF-09	1	ЦКП1 метрологии (блок 300)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	48600	300	-	-	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-300-L05-ЕF-10	1	ЦКП1 метрологии (блок 300)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	48600	300	-	-	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-300-L05-ЕF-11	1	ЦКП1 метрологии (блок 300)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	48600	300	-	-	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-500-L05-ЕF-12	1	ЦКП1 метрологии (блок 500)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	28800	300	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-500-L05-ЕF-13	1	ЦКП1 метрологии (блок 500)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	28800	300	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-500-L05-ЕF-14	1	ЦКП1 метрологии (блок 500)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	28800	300	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-700-L05-ЕF-15	1	ЦКП1 метрологии (блок 700)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	28800	300	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-700-L05-ЕF-16	1	ЦКП1 метрологии (блок 700)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	28800	300	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-100-L05-ЕF-20	1	Гибкие лаборатории - МО (блок 100)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	10800	300	-	-	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-300-L05-ЕF-24	1	Гибкие лаборатории - МО (блок 300)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	16200	300	-	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-500-L05-ЕF-25	1	Гибкие лаборатории - МО (блок 500)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	10800	300	-	-	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-500-L05-ЕF-29	1	Гибкие лаборатории - МО (блок 700)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	16200	300	-	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-500-L05-ЕF-17	1	ЦКП1 метрологии - МО (блок 500)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	150	300	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-700-L05-ЕF-06	1	ЦКП1 метрологии - МО (блок 700)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	1080	300	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-300-L05-RАНU-01	1	ЦКП1 метрологии (блок 100)	рециркуляц.	2	n/a	II	-	-	16200	400	-	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
2А-300-L05-RАНU-02	1	ЦКП1 метрологии (блок 100)	рециркуляц.	2	n/a	II	-	-	14400	400	-	-	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
2А-500-L05-RАНU-01	1	ЦКП1 метрологии (блок 300)	рециркуляц.	2	n/a	II	-	-	7200	400	-	-	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
2А-500-L05-RАНU-02	1	ЦКП1 метрологии (блок 300)	рециркуляц.	2	n/a	II	-	-	3600	400	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
2А-500-L05-RАНU-03	1	ЦКП1 метрологии (блок 300)	рециркуляц.	2	n/a	II	-	-	3600	400	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
2А-500-L05-RАНU-04	1	ЦКП1 метрологии (блок 300)	рециркуляц.	2	n/a	II	-	-	3600	400	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
2А-500-L05-RАНU-05	1	ЦКП1 метрологии (блок 300)	рециркуляц.	2	n/a	II	-	-	7200	400	-	-	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
2А-500-L05-RАНU-06	1	ЦКП1 метрологии (блок 300)	рециркуляц.	2	n/a	II	-	-	7200	400	-	-	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
2А-500-L05-RАНU-07	1	ЦКП1 метрологии (блок 300)	рециркуляц.	2	n/a	II	-	-	5600	400	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
2А-500-L05-RАНU-08	1	ЦКП1 метрологии (блок 300)	рециркуляц.	2	n/a	II	-	-	3600	400	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
2А-500-L05-RАНU-09	1	ЦКП1 метрологии (блок 300)	рециркуляц.	2	n/a	II	-	-	3600	400	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
2А-500-L05-RАНU-10	1	ЦКП1 метрологии (блок 300)	рециркуляц.	2	n/a	II	-	-	3600	400	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
2А-100-L05-АНU-02-S	1	Блок 200	приточная	4	n/a	II	-	-	17000	300	-	-	0.75	-	-	1	-28	-15	54	-	-	1	3	22	139	214	-	-	-	32	20	54	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
2А-100-L05-АНU-02-R	1	Блок 200	вытяжная	4	n/a	II	-	-	5400	200	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-500-L05-АНU-10-S	1	Блок 400	приточная	4	n/a	II	-	-	17000	300	-	-	0.75	-	-	1	-28	-15	54	-	-	1	3	22	139	214	-	-	-	32	20	54	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
2А-500-L05-АНU-10-R	1	Блок 400	вытяжная	4	n/a	II	-	-	5400	200	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-700-L05-АНU-16-S	1	Блок 600	приточная	4	n/a	II	-	-	1700	400	-	-	0.75	-	-	1	-28	-15	54	-	-	1	3	22	139	214	-	-	-	32	20	54	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
2А-700-L05-АНU-16-R	1	Блок 600	вытяжная	4	n/a	II	-	-	5400	300	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-100-L05-ТЕF-01	1	Туалеты (Блок 200)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	5040	300	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-100-L05-ЕF-01	1	Мусорокамера (Блок 200)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	1080	300	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-300-L05-ТЕF-02	1	Туалеты (Блок 400)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	5040	300	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-300-L05-ЕF-02	1	Мусорокамера (Блок 400)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	1080	300	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-700-L05-ТЕF-03	1	Туалеты (Блок 600)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	5040	300	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2А-700-L05-ЕF-05	1	Мусорокамера (Блок 600)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	1080	300	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
		ЗДАНИЕ 3А																																							
3А-100-L05-АНU-01-S	1	Холл лекционного зала	приточная	10	FO	I	-	-	3200	400	-	-	0.19	-	-	1	-28	-15	14	-	-	1	3	23	38	57	-	-	-	32	20	28	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3А-100-L05-АНU-01-R	1	Холл лекционного зала	вытяжная	10	FO	I	-	-	3200	300	-	-	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3А-100-L05-АНU-02-S	1	Зона ресепшн	приточная	10	FO	I	-	-	10200	400	-	-	1.10	-	-	1	-28	-15	85	-	-	1	3	20	192	309	-	-	-	32	20	169	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3А-100-L05-АНU-02-R	1	Зона ресепшн	вытяжная	10	FO	I	-	-	10200	300	-	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3А-100-L05-АНU-03-S	1	Переговорные	приточная	10	CS	I	-	-	26000	400	-	-	1.50	-	-	1	-28	-15	113	-	-	1	3	22	289	446	-	-	-	32	20	113	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3А-100-L05-АНU-03-R	1	Переговорные	вытяжная	10	CS	I	-	-	26000	300	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3А-100-L05-АНU-04-S	1	Торговые помещения	приточная	8	FO	I			12600	400	-	-	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	18	164	240	-	-	-	32	20	55	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3А-100-L05-АНU-04-R	1	Торговые помещения	вытяжная	8	FO	I			12600	300	-	-	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3А-100-L05-АНU-05-S	1	Лекционный зал	приточная	9	FO	I	-	-	14400	400	-	-	0.75	-	-	1	-28	-15	63	-	-	1	3	22	160	247	-	-	-	32	20	125	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3А-100-L05-АНU-05-R	1	Лекционный зал	вытяжная	9	FO	I	-	-	14400	300	-	-	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3А-300-L05-АНU-07	1	ЦКП биомедицины (блок 100)	приточная	3	CS	I	-	-	31100	400	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-11	25	553	730	-	-	-	32	12	319	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3А-300-L05-АНU-09	1	ЦКП биомедицины (блок 100)	приточная	3	CS	I	-	-	31100	400	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-11	25	553	730	-	-	-	32	12	319	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3А-300-L05-АНU-08	1	ЦКП биомедицины (блок 300)	приточная	1	CS	I	-	-	37800	400	-	-	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	23	612	840	-	-	-	32	13	356	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
3А-300-L05-АНU-10	1	ЦКП биомедицины (блок 300)	приточная	1	CS	I	-	-	37800	400	-	-	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	23	612	840	-	-	-	32	13	356	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
3А-300-L05-АНU-011	1	ЦКП биомедицины (блок

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

Обозначение системы	Кол. сис-тем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки	состав вентиляционных установок	чистовую отделку (Core & Shell) "CS" / чистовой отделки (Fit out) "FO"	стадиях проектирования : I or II	Вентилятор					Электродвигатель			Воздухонагреватель 1 подогрев						Воздухонагреватель 2 подогрев							Воздухоохладитель						Фильтр					Увлажнитель	Примечания
							Тип исполнения по взрыво-защите	Схема исполнения	L, м³/ч	P, Па	n, об./мин	Тип испол-нен. по взрыво-защите	N, кВт	n, об./мин	Тип	Кол-во	Температура нагрева, °С от	Температура нагрева, °С до	Расход тепла, кВт	P, Па	Тип	Кол-во	Температура нагрева, °С от	Температура нагрева, °С до	Расход тепла, кВт с учетом рекупер.	Расход тепла, кВт без учета рекупер.	P, Па	Тип	Кол-во	Температура охлаждения, °С от	Температура охлаждения, °С до	Расход холода, кВт	P, Па	Тип	Кол-во	P, Па	Концентрация, мг/м³ до	Концентрация, мг/м³ после	Тип	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
3A-500-L05-AHU-16	1	ЦКП биомедицины (блок 500)	приточная	1	CS	I	-	-	67200	400	-	-	3.67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	23	1084	1490	-	-	-	32	13	632	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3A-500-L05-AHU-17	1	ЦКП биомедицины (блок 500)	приточная	1	CS	I	-	-	67200	400	-	-	3.67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	23	1084	1490	-	-	-	32	13	632	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3A-700-L05-AHU-19	1	ЦКП биомедицины (блок 700)	приточная	1	CS	I	-	-	98000	400	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	25	1360	1829	-	-	-	32	13	731	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3A-700-L05-AHU-20	1	ЦКП биомедицины (блок 700)	приточная	1	CS	I	-	-	98000	400	-	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	25	1360	1829	-	-	-	32	13	731	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3A-300-L05-EF-04	1	ЦКП биомедицины (блок 100)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	31023	300	-	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-300-L05-EF-05	1	ЦКП биомедицины (блок 100)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	31023	300	-	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-300-L05-EF-08	1	ЦКП биомедицины (блок 300)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	37900	300	-	-	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-300-L05-EF-09	1	ЦКП биомедицины (блок 300)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	37900	300	-	-	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-300-L05-EF-19	1	ЦКП биомедицины (блок 300)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	37900	300	-	-	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-300-L05-EF-20	1	ЦКП биомедицины (блок 300)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	37900	300	-	-	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-500-L05-EF-11	1	ЦКП биомедицины (блок 500)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	50400	300	-	-	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-500-L05-EF-12	1	ЦКП биомедицины (блок 500)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	50400	300	-	-	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-500-L05-EF-13	1	ЦКП биомедицины (блок 500)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	50400	300	-	-	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-500-L05-EF-14	1	ЦКП биомедицины (блок 500)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	50400	300	-	-	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-700-L05-EF-16	1	ЦКП биомедицины (блок 700)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	38880	300	-	-	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-700-L05-EF-17	1	ЦКП биомедицины (блок 700)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	38880	300	-	-	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-300-L05-AHU-06-S	1	Блок 200	приточная	4	CS	I	-	-	17000	400	-	-	0.75	-	-	1	-28	-15	54	-	-	1	3	22	139	214	-	-	-	32	20	54	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3A-300-L05-AHU-06-R	1	Блок 200	вытяжная	4	CS	I	-	-	5400	300	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-500-L05-AHU-13-S	1	Блок 400	приточная	4	CS	I	-	-	17000	400	-	-	0.75	-	-	1	-28	-15	54	-	-	1	3	22	139	214	-	-	-	32	20	54	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3A-500-L05-AHU-13-R	1	Блок 400	вытяжная	4	CS	I	-	-	5400	300	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-700-L05-AHU-18-S	1	Блок 600	приточная	4	CS	I	-	-	17000	400	-	-	0.75	-	-	1	-28	-15	54	-	-	1	3	22	139	214	-	-	-	32	20	54	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3A-700-L05-AHU-18-R	1	Блок 600	вытяжная	4	CS	I	-	-	5400	300	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-300-L05-EF-03	1	ЦКП биомедицины - хранение газов	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	4500	300	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-300-L05-EF-06	1	ЦКП биомедицины - сушильная	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	6400	300	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-300-L05-EF-21	1	ЦКП биомедицины - постирочная	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	870	300	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-300-L05-EF-22	1	ЦКП биомедицины - отходы	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	170	300	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-300-L05-EF-23	1	ЦКП биомедицины - отходы автоклава	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	2000	300	-	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-100-L05-EF-25	1	Хранение мусора (блок 100)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	870	300	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-100-L05-TEF-06	1	Туалеты (лекционный зал)	вытяжная	n/a	FO	I	-	-	4200	300	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-300-L05-TEF-02	1	Туалеты раздевалок (блок 100)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	5760	300	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-300-L05-EF-07	1	Хранение мусора (блок 300)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	1680	300	-	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-300-L05-TEF-03	1	Туалет (блок 200)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	5760	300	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-500-L05-TEF-04	1	Туалет (блок 400)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	5760	300	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-500-L05-EF-18	1	Мусорокамера (блок 400)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	1080	300	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-700-L05-TEF-05	1	Туалет (блок 600)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	5760	300	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-700-L05-EF-15	1	Мусорокамера (блок 600)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	1080	300	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-100-LB-PF-25	1	Хранение мусора (цокольный этаж)	приточная	n/a	CS	I	-	-	5590	300	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-28	18	86	86	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-100-LB-EF-24	1	Хранение мусора (цокольный этаж)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	11070	300	-	-	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-300-L05-AHU-21-S	1	Загрузочный док	приточная	11	CS	I	-	-	26400	400	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-28	23	478	478	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3A-300-L05-AHU-21-R	1	Загрузочный док	вытяжная	11	CS	I	-	-	26400	400	-	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
		ЗДАНИЕ 3В																																							
3B-100-L05-AHU-01-S	1	Переговорные	приточная	10	CS	I	-	-	18700	400	-	-	1.10	-	-	1	-28	-15	85	-	-	1	3	22	208	321	-	-	-	32	20	81	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3B-100-L05-AHU-01-R	1	Переговорные	вытяжная	10	CS	I	-	-	18700	300	-	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3B-100-L05-AHU-02-S	1	Зона ресепшн	приточная	10	FO	I	-	-	10200	400	-	-	1.10	-	-	1	-28	-15	81	-	-	1	3	20	192	309	-	-	-	32	20	85	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3B-100-L05-AHU-02-R	1	Зона ресепшн	вытяжная	10	FO	I	-	-	10200	300	-	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3B-100-L05-AHU-03-S	1	Холл лекционного зала	приточная	10	FO	I	-	-	3200	400	-	-	0.19	-	-	1	-28	-15	14	-	-	1	3	23	38	57	-	-	-	32	20	14	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3B-100-L05-AHU-03-R	1	Холл лекционного зала	вытяжная	10	FO	I	-	-	3200	300	-	-	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3B-100-L05-AHU-05-S	1	Лекционный зал	приточная	9	FO	I	-	-	14400	400	-	-	0.75	-	-	1	-28	-15	63	-	-	1	3	22	320	494	-	-	-	32	20	125	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3B-100-L05-AHU-05-R	1	Лекционный зал	вытяжная	9	FO	I	-	-	14400	300	-	-	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3B-300-AHU-09-S	1	Обеденный зал	приточная	10	FO	I	-	-	36000	400	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	20	355	572	-	-	-	32	20	157	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3B-300-AHU-09-R	1	Обеденный зал	вытяжная	10	FO	I	-	-	36000	300	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3B-100-L05-AHU-04	1	Кухня (блок 100)	приточная	7	FO	I	-	-	36000	400	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	23	398	615	-	-	-	32	18	181	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
3B-300-L05-AHU-10	1	Кухня (блок 300)	приточная	7	FO	I	-	-	36000	400	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	25	422	639	-	-	-	32	18	181	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
3B-300-L05-AHU-11	1	Кухня (блок 300)	приточная	7	FO	I	-	-	36000	400	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	25	422	639	-	-	-	32	18	181	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
3B-300-L05-AHU-07-S	1	Гибкие лаборатории (блок 300)	приточная	5	CS	I	-	-	17800	400	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	13	344	546	-	-	-	32	13	315	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3B-300-L05-AHU-08-S	1	Гибкие лаборатории (блок 300)	приточная	5	CS	I	-	-	17800	400	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	13	344	546	-	-	-	32	13	315	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3B-300-L05-AHU-07-R	1	Гибкие лаборатории (блок 300)	вытяжная	5	CS	I	-	-	17800	300	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3B-300-L05-AHU-08-R	1	Гибкие лаборатории (блок 300)	вытяжная	5	CS	I	-	-	17800	300	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3B-500-L05-AHU-12-S	1	Гибкие лаборатории (блок 500,700)	приточная	5	CS	I	-	-	23800	400	-	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	13	226	358	-	-	-	32	13	207	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3B-500-L05-AHU-13-S	1	Гибкие лаборатории (блок 500,700)	приточная	5	CS	I	-	-	23800	400	-	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	13	226	358	-	-	-	32	13	207	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3B-500-L05-AHU-15-S	1	Гибкие лаборатории (блок 500,700)	приточная	5	CS	I	-	-	23800	400	-	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	13	226	358	-	-	-	32	13	207	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3B-700-L05-AHU-20-S	1	Гибкие лаборатории (блок 500,700)	приточная	5	CS	I	-	-	23800	400	-	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	13	226	358	-	-	-	32	13	207	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3B-500-L05-AHU-12-R	1	Гибкие лаборатории (блок 500,700)	вытяжная	5	CS	I	-	-	23800	300	-	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3B-500-L05-AHU-13-R	1	Гибкие лаборатории (блок 500,700)	вытяжная	5	CS	I	-	-	23800	300	-	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3B-500-L05-AHU-15-R	1	Гибкие лаборатории (блок 500,700)	вытяжная	5	CS	I	-	-	23800	300	-	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3B-700-L05-AHU-20-R	1	Гибкие лаборатории (блок 500,700)	вытяжная	5	CS	I	-	-	23800	300	-	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3B-500-L05-AHU-16-S	1	ЦКП прототипирования (блок 500)	приточная	6	CS	I	-	-	34200	400	-	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	13	238	377	-	-	-	32	13	218	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3B-500-L05-AHU-17-S	1	ЦКП прототипирования (блок 500)	приточная	6	CS	I	-	-	34200	400	-	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	13	238	377	-	-	-	32	13	218	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3B-500-L05-AHU-18-S	1	ЦКП прототипирования (блок 500)	приточная	6	CS	I	-	-	34200	400	-	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	13	238	377	-	-	-	32	13	218	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3B-500-L05-AHU-19-S	1	ЦКП прототипирования (блок 500)	приточная	6	CS	I	-	-	34200	400	-	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	13	238	377	-	-	-	32	13	218	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3B-500-L05-AHU-16-R	1	ЦКП прототипирования (блок 500)	вытяжная	6	CS	I	-	-	34200	300	-	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3B-500-L05-AHU-17-R	1	ЦКП прототипирования (блок 500)	вытяжная	6	CS	I	-	-	34200	300	-	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3B-500-L05-AHU-18-R	1	ЦКП прототипирования (блок 500)	вытяжная	6	CS	I	-	-	34200	300	-	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3B-500-L05-AHU-19-R	1	ЦКП прототипирования (блок 500)	вытяжная	6	CS	I	-	-	34200	300	-	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3B-700-L05-AHU-21-S	1	Торговые помещения	приточная	8	FO	I	-	-	18000	300	-	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-10	18	235	344	-	-	-	32	20	78	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3B-700-L05-AHU-21-R	1	Торговые помещения	вытяжная	8	FO	I	-	-	18000	300	-	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3B-300-L05-AHU-06-S	1	Блок 200	приточная	4	CS	I	-	-	17000	400	-	-	0.75	-	-	1	-28	-15	54	-	-	1	3	22	139	214	-	-	-	32	20	54	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3B-300-L05-AHU-06-R	1	Блок 200	вытяжная	4	CS	I	-	-	5400	300	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3B-300-L05-AHU-14-S	1	Блок 400	приточная	4	CS	I	-	-	17000	400	-	-	0.75	-	-	1	-28	-15	54	-	-	1	3	22	139	214	-	-	-	32	20	54	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3B-300-L05-AHU-14-R	1	Блок 400	вытяжная	4	CS	I	-	-	5400	300	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3B-700-L05-AHU-23-S	1	Блок 600	приточная	4	CS	I	-	-	17000	400	-	-	0.75	-	-	1	-28	-15	54	-	-	1	3	22	139	214	-	-	-	32	20	54	-	G4, F7	2	-	-	-	A	-
3B-700-L05-AHU-23-R	1	Блок 600	вытяжная	4	CS	I	-	-	5400	300	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3B-100-L05-KEF-01	1	Горячий цех, моечные (блок 100)	вытяжная	n/a	FO	I	-	-	9800	300	-	-	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3B-100-L05-KEF-02	1	Общеобменная вентиляция кухни (блок 100)	вытяжная	n/a	FO	I	-	-	7800	300	-	-	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-100-L05-KEF-03	1	МО горячего цеха (блок 100)	вытяжная	n/a	FO	I	-	-	16800	300	-	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-300-L05-KEF-04	1	МО моечных (блок 100)	вытяжная	n/a	FO	I	-	-	2500	300	-	-	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-300-L05-KEF-05	1	Холодильные камеры (блок 100)	вытяжная	n/a	FO	I	-	-	2300	300	-	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-300-L05-KEF-06	1	Горячий цех, моечные (блок 300)	вытяжная	n/a	FO	I	-	-	12300	300	-	-	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-300-L05-KEF-07	1	Общеобменная вентиляция кухни (блок 300)	вытяжная	n/a	FO	I	-	-	7500	300	-	-	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-300-L05-KEF-08	1	МО горячего цеха (блок 300)	вытяжная	n/a	FO	I	-	-	15200	300	-	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-300-L05-KEF-09	1	МО моечных (блок 300)	вытяжная	n/a	FO	I	-	-	3300	300	-	-	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-100-L05-EF-02	1	Мусорокамера кухни (блок 100)	вытяжная	n/a	FO	I	-	-	800	250	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-300-L05-EF-04	1	Мусорокамера кухни (блок 300)	вытяжная	n/a	FO	I	-	-	2300	300	-	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-300-L05-EF-05	1	Постирочная кухни (блок 300)	вытяжная	n/a	FO	I	-	-	1300	300	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-100-L05-TEF-02	1	Туалеты, раздевалки кухни (блок 100)	вытяжная	n/a	FO	I	-	-	350	250	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-300-L05-TEF-06	1	Туалеты, раздевалки кухни (блок 300)	вытяжная	n/a	FO	I	-	-	2300	300	-	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-500-L05-EF-08	1	ЦКП прототипирования - ванна цинкования	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	12000	300	-	-	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-500-L05-EF-09	1	ЦКП прототипирования - обезжиривание и травление	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	8320	300	-	-	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-500-L05-EF-10	1	ЦКП прототипирования - закалочная ванна	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	6000	300	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-500-L05-EF-11	1	ЦКП прототипирования - станочный участок	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	4320	300	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-500-L05-EF-12	1	ЦКП прототипирования - стеклодувный участок	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	5200	300	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-500-L05-EF-13	1	ЦКП прототипирования - окрасочный участок	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	14040	300	-	-	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Обозначение системы	Кол. сис-тем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки	состав вентиляционных установок	чистовую отделку (Core & Shell) "CS" / чистовой отделки (Fit out) "FO"	стадиях проектирования : I or II	Вентилятор					Электродвигатель			Воздухонагреватель 1 подогрев						Воздухонагреватель 2 подогрев							Воздухоохладитель						Фильтр					Увлажнитель	Примечания
							Тип исполнения по взрыво-защите	Схема исполнения	L, м³/ч	P, Па	n, об./мин	Тип испол-нен. по взрыво-защите	N, кВт	n, об./мин	Тип	Кол-во	Температура нагрева, °С от	Температура нагрева, °С до	Расход тепла, кВт	P, Па	Тип	Кол-во	Температура нагрева, °С от	Температура нагрева, °С до	Расход тепла, кВт с учетом рекупер.	Расход тепла, кВт без учета рекупер.	P, Па	Тип	Кол-во	Температура охлаждения, °С от	Температура охлаждения, °С до	Расход холода, кВт	P, Па	Тип	Кол-во	P, Па	Концентрация, мг/м³ до	Концентрация, мг/м³ после	Тип	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
3В-500-L05-EF-14	1	ЦКП прототипирования - обезжиривание и травление	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	2880	300	-	-	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3В-500-L05-EF-16	1	ЦКП прототипирования - вытяжные шкафы	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	1800	300	-	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3В-500-L05-EF-17	1	ЦКП прототипирования - МО рабочих столов	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	1296	300	-	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3В-500-L05-EF-18	1	ЦКП прототипирования - МО	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	3000	300	-	-	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3В-500-L05-EF-19	1	ЦКП прототипирования - участок деревообработки	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	5040	300	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3В-500-L05-EF-20	1	ЦКП прототипирования - сварочно-заготовительный участок	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	8280	300	-	-	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3В-500-L05-EF-21	1	ЦКП прототипирования - участок производства 3-мерных прототипов	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	3000	300	-	-	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3В-500-L05-EF-22	1	ЦКП прототипирования - раздевалки персонала	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	1800	300	-	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3В-100-L05-TEF-01	1	Туалет (блок 200)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	5760	300	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3В-500-L05-EF-01	1	Мусорокамера (блок 100)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	1050	300	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3В-500-L05-TEF-03	1	Туалет (блок 400)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	5760	300	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3В-500-L05-EF-03	1	Мусорокамера (блок 400)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	1050	300	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3В-700-L05-TEF-04	1	Туалет (блок 600)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	5760	300	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3В-700-L05-EF-15	1	Мусорокамера (блок 600)	вытяжная	n/a	CS	I	-	-	1050	300	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ																																						
1В-200-LB-SF-01	1	Техпомещения электроснабжения (блок 200)	приточная	n/a	n/a	II	-	-	1610	300	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-28	18	21	21	-	-	-	-	-	-	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
1В-200-LB-EF-01	1	Техпомещения электроснабжения (блок 200)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	810	300	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
1В-200-LB-SF-02	1	Насосная (блок 200)	приточная	n/a	n/a	II	-	-	2610	300	-	-	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-28	18	41	41	-	-	-	-	-	-	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
1В-200-LB-EF-02	1	Насосная (блок 200)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	3120	300	-	-	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
1В-400-LB-SF-03	1	Техпомещения электроснабжения (блок 400)	приточная	n/a	n/a	II	-	-	1610	300	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-28	18	25	25	-	-	-	-	-	-	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
1В-400-LB-EF-03	1	Техпомещения электроснабжения (блок 400)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	810	300	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
1В-400-LB-SF-04	1	Насосная (блок 400)	приточная	n/a	n/a	II	-	-	2670	300	-	-	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-28	18	41	41	-	-	-	-	-	-	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
1В-400-LB-EF-04	1	Насосная (блок 400)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	3260	300	-	-	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
1В-600-LB-SF-05	1	Техпомещения электроснабжения (блок 600)	приточная	n/a	n/a	II	-	-	1390	300	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-28	18	21	21	-	-	-	-	-	-	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
1В-600-LB-EF-05	1	Техпомещения электроснабжения (блок 600)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	700	300	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
1В-600-LB-SF-06	1	Насосная (блок 600)	приточная	n/a	n/a	II	-	-	2950	300	-	-	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-28	18	46	46	-	-	-	-	-	-	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
1В-600-LB-EF-06	1	Насосная (блок 600)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	3630	300	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2В-200-LB-SF-01	1	Техпомещения электроснабжения (блок 200)	приточная	n/a	n/a	II	-	-	1380	300	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-28	18	21	21	-	-	-	-	-	-	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
2В-200-LB-EF-01	1	Техпомещения электроснабжения (блок 200)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	900	300	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2В-200-LB-SF-02	1	Насосная (блок 200)	приточная	n/a	n/a	II	-	-	2660	300	-	-	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-28	18	41	41	-	-	-	-	-	-	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
2В-200-LB-EF-02	1	Насосная (блок 200)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	3120	300	-	-	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2В-400-LB-SF-03	1	Техпомещения электроснабжения (блок 400)	приточная	n/a	n/a	II	-	-	1600	300	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-28	18	25	25	-	-	-	-	-	-	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
2В-400-LB-EF-03	1	Техпомещения электроснабжения (блок 400)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	800	300	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2В-400-LB-SF-04	1	Насосная (блок 400)	приточная	n/a	n/a	II	-	-	2670	300	-	-	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-28	18	41	41	-	-	-	-	-	-	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
2В-400-LB-EF-04	1	Насосная (блок 400)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	3260	300	-	-	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2В-600-LB-SF-05	1	Техпомещения электроснабжения (блок 600)	приточная	n/a	n/a	II	-	-	1380	300	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-28	18	21	21	-	-	-	-	-	-	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
2В-600-LB-EF-05	1	Техпомещения электроснабжения (блок 600)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	690	300	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
2В-600-LB-SF-06	1	Насосная (блок 600)	приточная	n/a	n/a	II	-	-	2960	300	-	-	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-28	18	46	46	-	-	-	-	-	-	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
2В-600-LB-EF-06	1	Насосная (блок 600)	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	3630	300	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
3С-700-LB-SF-01	1	ИТП и складские помещения	приточная	n/a	n/a	I	-	-	32920	400	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	20	143	-	G4, F7	2	-	-	-	-	-
3С-700-LB-EF-01	1	ИТП и складские помещения	вытяжная	n/a	n/a	I	-	-	32180	300	-	-	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G4	1	-	-	-	-	-
1В-200-L04-EF-01	1	Пешеходный мост	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	5760	300	-	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1В-400-L04-EF-02	1	Пешеходный мост	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	5760	300	-	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1В-600-L04-EF-03	1	Пешеходный мост	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	5760	300	-	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2В-200-L04-EF-01	1	Пешеходный мост	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	5760	300	-	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2В-400-L04-EF-02	1	Пешеходный мост	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	5760	300	-	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2В-600-L04-EF-03	1	Пешеходный мост	вытяжная	n/a	n/a	II	-	-	5760	300	-	-	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Противодымная вентиляция		**ЗДАНИЕ 1**																																						
		Блок 100																																						
1А-100-L05-PF-01	1	Лестничная клетка	подпор	n/a	n/a	II	-	-	15000	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1А-100-L05-PF-15	1	Зона безопасности	подпор	n/a	n/a	II	-	-	10000	500	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1А-100-L05-SEF-01	1	Коридор	ДУ	n/a	n/a	II	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Блок 200																																						
1А-100-L05-SEF-02	1	Коридор	ДУ	n/a	n/a	II	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1А-200-L05-PF-03	1	Лестничная клетка	подпор	n/a	n/a	II	-	-	15000	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1А-200-L05-PF-02	1	Лифтовая шахта	подпор	n/a	n/a	II	-	-	10000	300	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1А-200-L05-PF-05	1	Лифтовая шахта	подпор	n/a	n/a	II	-	-	10000	300	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1А-200-L05-PF-04	1	Зона безопасности	подпор	n/a	n/a	II	-	-	15000	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Блок 300		n/a	n/a	II																																		
1А-300-L05-SEF-03	1	Коридор	ДУ	n/a	n/a	II	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1А-300-L05-SEF-04	1	Коридор	ДУ	n/a	n/a	II	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Блок 400																																						
1А-500-L05-SEF-05	1	Коридор	ДУ	n/a	n/a	II	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1А-400-L05-PF-06	1	Лестничная клетка	подпор	n/a	n/a	II	-	-	15000	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1А-400-L05-PF-07	1	Лифтовая шахта	подпор	n/a	n/a	II	-	-	10000	300	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1А-400-L05-PF-09	1	Лифтовая шахта	подпор	n/a	n/a	II	-	-	10000	300	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1А-400-L05-PF-08	1	Зона безопасности	подпор	n/a	n/a	II	-	-	10000	500	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Блок 500																																						
1А-500-L05-SEF-06	1	Коридор	ДУ	n/a	n/a	II	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1А-500-L05-SEF-07	1	Коридор	ДУ	n/a	n/a	II	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Блок 600																																						
1А-600-L05-SEF-09	1	Коридор	ДУ	n/a	n/a	II	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1А-600-L05-PF-10	1	Лестничная клетка	подпор	n/a	n/a	II	-	-	15000	450	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1А-600-L05-PF-11	1	Лифтовая шахта	подпор	n/a	n/a	II	-	-	10000	300	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1А-600-L05-PF-13	1	Лифтовая шахта	подпор	n/a	n/a	II	-	-	10000	300	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1А-600-L05-PF-12	1	Зона безопасности	подпор	n/a	n/a	II	-	-	10000	500	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Блок 700																																						
1А-700-L05-SEF-08	1	Коридор	ДУ	n/a	n/a	II	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1А-700-L05-PF-14	1	Лестничная клетка	подпор	n/a	n/a	II	-	-	15000	450	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1А-700-L05-PF-16	1	Зона безопасности	подпор	n/a	n/a	II	-	-	10000	500	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Цокольный этаж																																						
1А-200-LBS-PF-03b	1	Лифтовой холл	подпор	n/a	n/a	II	-	-	10000	500	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1А-400-LBS-PF-06b	1	Лифтовой холл	подпор	n/a	n/a	II	-	-	10000	500	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1А-600-LBS-PF-07b	1	Лифтовой холл	подпор	n/a	n/a	II	-	-	10000	500	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ЗДАНИЕ 2																																						
		Блок 100		n/a	n/a																																			
2А-100-L05-PF-01	1	Лестничная клетка	подпор	n/a	n/a	II	-	-	15000	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2А-100-L05-PF-19	1	Зона безопасности	подпор	n/a	n/a	II	-	-	10000	500	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2А-100-L05-SEF-01	1	Коридор	ДУ	n/a	n/a	II	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Блок 200																																						
2А-300-L05-SEF-02	1	Коридор	ДУ	n/a	n/a	II	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2А-200-L05-PF-02	1	Лестничная клетка	подпор	n/a	n/a	II	-	-	15000	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Обозначение системы	Кол. сис-тем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки	состав вентиляционных установок	чистовую отделку (Core & Shell) "CS" / чистовой отделки (Fit out) "FO"	стадиях проектирования : I or II	Вентилятор					Электродвигатель			Воздухонагреватель 1 подогрев						Воздухонагреватель 2 подогрев							Воздухоохладитель						Фильтр					Увлажнитель	Примечания
							Тип исполнения по взрыво-защите	Схема исполнения	L, м³/ч	P, Па	n, об./мин	Тип исполнен. по взрыво-защите	N, кВт	n, об./мин	Тип	Кол-во	Температура нагрева, °С		Расход тепла, кВт	P, Па	Тип	Кол-во	Температура нагрева, °С		Расход тепла, кВт		P, Па	Тип	Кол-во	Температура охлаждения, °С		Расход холода, кВт	P, Па	Тип	Кол-во	P, Па	Концентрация, мг/м³		Тип	
																	от	до					от	до	с учетом рекупер.	без учета рекупер.				от	до						до	после		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
2A-200-L05-PF-03	1	Лифтовая шахта	подпор	n/a	n/a	II	-	-	10000	300	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A-200-L05-PF-09	1	Лифтовая шахта	подпор	n/a	n/a	II	-	-	10000	300	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A-200-L05-PF-10	1	Зона безопасности	подпор	n/a	n/a	II	-	-	15000	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Блок 300		n/a	n/a																																			
2A-300-L05-SEF-03	1	Коридор	ДУ	n/a	n/a	II	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A-300-L05-SEF-09	1	Коридор	ДУ	n/a	n/a	II	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A-300-L05-SEF-10	1	Лаборатория спектроскопии ЯМР	ДУ	n/a	n/a	II	-	-	17000	900	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Блок 400																																						
2A-300-L05-SEF-04	1	Коридор	ДУ	n/a	n/a	II	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A-400-L05-PF-04	1	Лестничная клетка	подпор	n/a	n/a	II	-	-	15000	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A-400-L05-PF-05	1	Лифтовая шахта	подпор	n/a	n/a	II	-	-	10000	300	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A-400-L05-PF-11	1	Лифтовая шахта	подпор	n/a	n/a	II	-	-	10000	300	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A-400-L05-PF-12	1	Зона безопасности	подпор	n/a	n/a	II	-	-	10000	500	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Блок 500																																						
2A-500-L05-SEF-05	1	Коридор	ДУ	n/a	n/a	II	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A-500-L05-SEF-06	1	Коридор	ДУ	n/a	n/a	II	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Блок 600																																						
2A-500-L05-SEF-07	1	Коридор	ДУ	n/a	n/a	II	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A-600-L05-PF-06	1	Лестничная клетка	подпор	n/a	n/a	II	-	-	15000	450	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A-600-L05-PF-07	1	Лифтовая шахта	подпор	n/a	n/a	II	-	-	10000	300	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A-600-L05-PF-14	1	Лифтовая шахта	подпор	n/a	n/a	II	-	-	10000	300	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A-600-L05-PF-13	1	Зона безопасности	подпор	n/a	n/a	II	-	-	10000	500	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Блок 700																																						
2A-700-L05-SEF-09	1	Коридор	ДУ	n/a	n/a	II	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A-700-L05-PF-17	1	Лестничная клетка	подпор	n/a	n/a	II	-	-	15000	450	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A-700-L05-PF-20	1	Зона безопасности	подпор	n/a	n/a	II	-	-	10000	500	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Цокольный этаж		n/a	n/a																																			
2A-200-LBS-PF-15	1	Лифтовой холл	подпор	n/a	n/a	II	-	-	10000	500	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A-400-LBS-PF-16	1	Лифтовой холл	подпор	n/a	n/a	II	-	-	10000	500	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A-600-LBS-PF-18	1	Лифтовой холл	подпор	n/a	n/a	II	-	-	10000	500	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ЗДАНИЕ 3А																																						
		Блок 100																																						
3A-100-L05-PF-01	1	Лестничная клетка	подпор	n/a	CS	I	-	-	15000	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-100-L05-PF-09	1	Тамбур	подпор	n/a	CS	I	-	-	10000	500	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-100-L05-PF-10	1	Лестничная клетка	подпор	n/a	CS	I	-	-	15000	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-100-L05-PF-21	1	Зона безопасности	подпор	n/a	CS	I	-	-	10000	500	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-100-L05-SEF-01	1	Коридор (торговля)	ДУ	n/a	CS	I	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-100-L05-SEF-08	1	Лекционный зал	ДУ	n/a	FO	I	-	-	60500	1100	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-100-L05-SEF-10	1	Коридор (конференц-центр)	ДУ	n/a	FO	I	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Блок 200																																						
3A-100-L05-SEF-02	1	Коридор	ДУ	n/a	CS	I	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-200-L05-PF-02	1	Лестничная клетка	подпор	n/a	CS	I	-	-	15000	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-200-L05-PF-03	1	Лифтовая шахта	подпор	n/a	CS	I	-	-	10000	300	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-200-L05-PF-11	1	Лифтовая шахта	подпор	n/a	CS	I	-	-	10000	300	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-200-L05-PF-12	1	Зона безопасности	подпор	n/a	CS	I	-	-	15000	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Блок 300																																						
3A-300-L05-SEF-03	1	Коридор	ДУ	n/a	CS	I	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-300-L05-SEF-04	1	Коридор	ДУ	n/a	CS	I	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-300-L01-PF-17	1	Зона безопасности	подпор	n/a	CS	I	-	-	15000	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-300-L01-PF-18	1	Зона безопасности	подпор	n/a	CS	I	-	-	15000	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Блок 400																																						
3A-500-L05-SEF-05	1	Коридор	ДУ	n/a	CS	I	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-400-L05-PF-05	1	Лестничная клетка	подпор	n/a	CS	I	-	-	15000	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-400-L05-PF-04	1	Лифтовая шахта	подпор	n/a	CS	I	-	-	10000	300	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-400-L05-PF-14	1	Лифтовая шахта	подпор	n/a	CS	I	-	-	10000	300	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-400-L05-PF-13	1	Зона безопасности	подпор	n/a	CS	I	-	-	10000	500	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Блок 500																																						
3A-500-L05-SEF-06	1	Коридор	ДУ	n/a	CS	I	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-500-L05-SEF-07	1	Коридор	ДУ	n/a	CS	I	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-500-L01-PF-19	1	Зона безопасности	подпор	n/a	CS	I	-	-	15000	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-500-L01-PF-20	1	Зона безопасности	подпор	n/a	CS	I	-	-	15000	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Блок 600																																						
3A-600-L05-SEF-06	1	Коридор	ДУ	n/a	CS	I	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-600-L05-PF-06	1	Лестничная клетка	подпор	n/a	CS	I	-	-	15000	450	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-600-L05-PF-07	1	Лифтовая шахта	подпор	n/a	CS	I	-	-	10000	300	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-600-L05-PF-15	1	Лифтовая шахта	подпор	n/a	CS	I	-	-	10000	300	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-600-L05-PF-16	1	Зона безопасности	подпор	n/a	CS	I	-	-	10000	500	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Блок 700																																						
3A-700-L05-SEF-09	1	Коридор	ДУ	n/a	CS	I	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-700-L05-PF-08	1	Лестничная клетка	подпор	n/a	CS	I	-	-	15000	450	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-700-L05-PF-24	1	Зона безопасности	подпор	n/a	CS	I	-	-	10000	500	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Цокольный этаж																																						
3A-200-LBS-PF-03b	1	Лифтовой холл	подпор	n/a	CS	I	-	-	10000	500	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-400-LBS-PF-06b	1	Лифтовой холл	подпор	n/a	CS	I	-	-	10000	500	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-600-LBS-PF-07b	1	Лифтовой холл	подпор	n/a	CS	I	-	-	10000	500	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-300-L05-SEF-10	1	Коридор	ДУ	n/a	CS	I	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-300-L05-SEF-11	1	Коридор	ДУ	n/a	CS	I	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A-300-L05-SEF-13	1	Загрузочный док	ДУ	n/a	CS	I	-	-	64000	400	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ЗДАНИЕ 3В																																						
		Блок 100																																						
3B-100-L05-PF-01	1	Лестничная клетка	подпор	n/a	CS	I	-	-	15000	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-100-L05-PF-10	1	Тамбур	подпор	n/a	CS	I	-	-	10000	500	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-100-L05-PF-09	1	Лестничная клетка	подпор	n/a	CS	I	-	-	15000	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-100-L05-PF-17	1	Зона безопасности	подпор	n/a	CS	I	-	-	10000	500	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-100-L05-SEF-01	1	Ресторан	ДУ	n/a	FO	I	-	-	17000	900	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-100-L05-SEF-10	1	Коридор	ДУ	n/a	CS	I	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-100-L05-SEF-14	1	Лекционный зал	ДУ	n/a	FO	I	-	-	60500	1100	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Блок 200																																						
3B-300-L05-SEF-02	1	Коридор	ДУ	n/a	CS	I	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-200-L05-PF-02	1	Лестничная клетка	подпор	n/a	CS	I	-	-	15000	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-200-L05-PF-03	1	Лифтовая шахта	подпор	n/a	CS	I	-	-	10000	300	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-200-L05-PF-11	1	Лифтовая шахта	подпор	n/a	CS	I	-	-	10000	300	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-200-L05-PF-12	1	Зона безопасности	подпор	n/a	CS	I	-	-	15000	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Блок 300		n/a																																				
3B-300-L05-SEF-03	1	Коридор (цокольный этаж)	ДУ	n/a	CS	I	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-300-L05-SEF-04	1	Коридор	ДУ	n/a	CS	I	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-300-L05-SEF-11	1	Коридор	ДУ	n/a	CS	I	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-300-L05-SEF-12	1	Ресторан	ДУ	n/a	FO	I	-	-	17000	900	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Блок 400																																						
3B-500-L05-SEF-05	1	Коридор	ДУ	n/a	CS	I	-	-	20500	800	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-400-L05-PF-04	1	Лестничная клетка	подпор	n/a	CS	I	-	-	15000	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-400-L05-PF-05	1	Лифтовая шахта	подпор	n/a	CS	I	-	-	10000	300	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-400-L05-PF-13	1	Лифтовая шахта	подпор	n/a	CS	I	-	-	10000	300	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3B-400-L05-PF-14	1	Зона безопасности	подпор	n/a	CS	I	-	-	10000	500	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-